

Соблюдение температурного режима на социальных объектах



К объектам социальной инфраструктуры относятся:

- объекты здравоохранения, образования, социального обеспечения и социальной защиты населения;
- объекты потребительского рынка, в том числе розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания;
- объекты культуры, досуга, физической культуры и спорта;

- объекты кредитно-финансового, жилищно-коммунального, ритуального и похоронного обслуживания населения;

- иные социально значимые объекты.

Объекты социальной инфраструктуры предназначены для создания необходимых условий для жизнедеятельности человека. Поддержание оптимальных параметров микроклимата на данных объектах является одним из значимых факторов, способствующих сохранению здоровья. Переохлаждение, связанное с нахождением в помещениях с пониженной температурой воздуха, может стать причиной временного ослабления иммунитета и возникновения простудных заболеваний. Перегревание также может негативно сказаться на состоянии здоровья.



Гигиенические нормативы температуры воздуха в помещениях объектов социальной сферы установлены требованиями СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

Температура	Помещения организаций
21 – 24° С	в дошкольных организациях в игровых групповых ячейках для детей старше 3-х лет
19 – 21 °С	в дошкольных организациях в спальнях всех групповых ячеек, физкультурном и музыкальном залах
18 – 24°С	в общеобразовательных организациях в учебных помещениях и кабинетах, столовой
20 – 26 °С	в палатах лечебно-профилактических учреждений
20 – 24 °С	в помещениях для отдыха и игр в организациях для детей до 3 лет
21 – 24 °С	в помещениях для отдыха и игр в организациях для детей с 3 до 7 лет
20 – 22 °С	в холодное время года в жилых комнатах в организациях социального обслуживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
23 – 25 °С	в теплое время года в жилых комнатах в организациях социального обслуживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
21 – 23 °С	в холодное время года в организациях коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги в помещениях постоянного пребывания людей
22 – 24°С	в теплое время года в организациях коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги в помещениях постоянного пребывания людей

Руководителям хозяйствующих субъектов следует обеспечить ежедневный контроль за температурой воздуха в помещениях и при несоблюдении гигиенических нормативов принять безотлагательные меры по обеспечению температурных режимов. Одновременно с оценкой гигиенических нормативов температуры воздуха в помещениях временного и постоянного нахождения взрослых и детей необходимо уделять внимание исправности и функционированию систем отопления, эффективности работы нагревательного и отопительного оборудования.

С целью поддержания оптимальных параметров температуры воздуха в помещениях, а также для профилактики распространения инфекций, имеющих воздушно-капельный механизм передачи, важно регулярное проветривание помещений.