

Катав-Ивановской городской прокуратурой 16.12.2022 осуществлена проверка соблюдения величин параметров микроклимата в МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Медвежонок» г. Юрюзани» Катав-Ивановского муниципального района.

В ходе проверки установлено, что в средней и подготовительной группе МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Медвежонок» г. Юрюзани» Катав-Ивановского муниципального района температура не соответствует п. 98 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Так, в групповой (игровой) комнате подготовительной группы температура 18,01°C, в спальном комнате этой же группы - 17,93°C. В групповой (игровой) комнате средней группы температура 16,97°C, в спальном комнате этой же группы – 16,66°C.

Указанное является недопустимым и нарушает требования Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Таким образом, МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Медвежонок» г. Юрюзани» допустило нарушения при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований, что не позволяет в полной мере обеспечивать безопасность несовершеннолетних граждан.

По результатам проверки городским прокурором 19.12.2022 в адрес и.о. Заведующего МДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Медвежонок» г. Юрюзани» Катав-Ивановского муниципального района внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Приняты меры к устранению нарушений: утеплены 3 окна, закуплены и дополнительно установлены радиаторные батареи в количестве 21 штук.