

АКТ № _____
проверки готовности к отопительному периоду 2026/2027г.

г. Юрюзань

21 августа 2026г.

Комиссия, утверждена:

Постановлением Главы Катав-Ивановского муниципального округа № 940 от 08.05.2026г.,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному периоду 2026-2027 годов с "15" августа 2026 г. по "30" августа 2026 г. в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

Товарищество собственников жилья «Первое»

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

МКД №106 по ул. Советская г. Юрюзани; 5,272 м²

(наименование объекта, площадь в тыс. м²)

Председатель правления ТСЖ «Первое» Морозов Анатолий Дмитриевич т. 89028624977;

(Ф.И.О., должность, телефон руководителя/уполномоченного представителя потребителя)

и представитель: председатель правления ТСЖ «Первое» Морозов А.Д.

(Ф.И.О, должность)

провели осмотр и проверку тепловых пунктов объектов потребителя.

В результате проверки установлено:

1). Промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок

произведена

(произведена/не произведена)

2). Тепловые сети, принадлежащие потребителю тепловой энергии

в удовлетворительном

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

3). Утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов

в удовлетворительном

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

4). Трубопроводы, арматура и тепловая изоляция в пределах тепловых пунктов

в удовлетворительном

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

5). Приборы учета тепловой энергии (при наличии)

(допущены в эксплуатацию в количестве 1 шт.

(допущены/не допущены в эксплуатацию в количестве _____ шт.)

6). Автоматические регуляторы на системе отопления и горячего водоснабжения

в исправном/неисправном состоянии

(в исправном/неисправном состоянии)

7). Паспорта на тепловые пункты

в наличии

(в наличии/отсутствуют)

8). Прямые соединения оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией

отсутствуют

(отсутствуют/имеются)

- 9). Оборудование тепловых пунктов плотное
(плотное/неплотное)
- 10). Пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов установлены
(установлены/неустановлены)
- 11). Задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель
отсутствует
(отсутствует/имеется в размере)
- 12). Протокол проверки знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок предоставлен
(предоставлен/не предоставлен)
- 13). Оборудование теплового пункта испытания на плотность и прочность
выдержало
(выдержало/не выдержало)
- Представитель потребителя /А.Д.Морозов

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила: готовность к работе в отопительном периоде
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)


Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: _____

Приложение:

1. Оценочный лист для расчёта индекса готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов.

Председатель комиссии:

Глава Катав-Ивановского
муниципального округа



А.В. Васильев

(подпись)

Заместитель председателя комиссии:

Первый заместитель главы Катав-
Ивановского муниципального округа



А.В. Котова

(подпись)

Секретарь комиссии:

Документовед отдела организационной
работы и контроля администрации
Катав-Ивановского муниципального
округа




А.Ю. Кичанова

(подпись)

Члены комиссии:

Заместитель главы Катав-Ивановского
муниципального округа по социально-
культурной политике



Т.П. Полушкина

(подпись)

ИО начальника Управления
коммунального хозяйства транспорта
и связи Администрации Катав-
Ивановского округа



Д.Е. Сологубов

(подпись)

Заместитель начальника отдела
по работе с территориями
Управления коммунального хозяйства
транспорта и связи Администрации
Катав-Ивановского муниципальго
округа



Е.В. Ахтарьянов

Генеральный директор ООО «Катав-Ивановскжилкомхоз»



А.Н. Скоморохов

Начальник Управления образования
Администрации Катав-Ивановского
Муниципального округа

(подпись)

Н.А. Калинина

Директор МКУ
«ГКХ г. Катав-Ивановск»

(подпись)

А.В. Николаев

Директор МКУ «ГКХ Юрюзань»

(подпись)

А.А. Чернецов

Технический директор МУП
«Теплоэнерго»

(подпись)

В.В. Бисярин

Директор МУП
«Коммунальные системы»

(подпись)

С.П. Акшенцева

Начальник Ашинского
Территориального отдела Главного
управления «Государственная
жилищная инспекция Челябинской
области»

(подпись)

Н.В. Иванова

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

" " 20 г.

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

" " 20 г.

(подпись, расшифровка подписи председатель Совета МКД*)

* При наличии Совета многоквартирного дома