

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2026/2027.г.

г. Катав-Ивановск ул. Ст. Разина 43
(место составления акта)

"28" 08 2026г.
(дата составления акта)

Комиссия, утверждена Постановлением администрации Катав-Ивановского муниципального округа Челябинской области от 08 мая 2026г. № 940,
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду

с " 05 "июня 2026 г. по " 01 " сентября 2026г. в соответствии с **Федеральным законом** от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" провела проверку готовности к отопительному периоду

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ " СОЦИАЛЬНОЕ
КУЛЬТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" ЦЕНТР ДОСУГА «Октябрь»**

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении
следующих объектов:

1. ул. Ст.Разина 43, 918,3 м.кв. _____;
(наименование объекта, площадь в тыс. м²)

Киселева Елена Константиновна Представитель потребителя МУК
«СКО» ЦД «Октябрь» _____;
(Ф.И.О., должность, телефон руководителя/уполномоченного представителя потребителя)

провели осмотр и проверку тепловых пунктов объектов потребителя.

В результате проверки установлено:

1). Промывка оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок
произведена _____

(произведена/не произведена)

2). Тепловые сети, принадлежащие потребителю тепловой энергии
в удовлетворительном состоянии _____

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

3). Утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных
тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов
в удовлетворительном состоянии _____

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

4). Трубопроводы, арматура и тепловая изоляция в пределах тепловых пунктов
в удовлетворительном состоянии _____

(в удовлетворительном/неудовлетворительном состоянии)

5). Приборы учета тепловой энергии (при наличии)
допущен _____

6). Паспорта на тепловые пункты: отсутствует _____

(в наличии/отсутствуют)

7). Прямые соединения оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией

- отсутствуют (отсутствуют/имеются)
- 8). Оборудование тепловых пунктов не предусмотрено
(плотное/неплотное)
- 9). Пломбы на расчетных шайбах и соплах элеваторов не предусмотрены
(установлены/не установлены)
- 10). Задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель
отсутствует (отсутствует/имеется в размере)
- 11). Протокол проверки знаний ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок предоставлен
(предоставлен/не предоставлен)
- 12). Оборудование теплового пункта испытания на плотность и прочность
выдержало (выдержало/не выдержало)
- Представитель потребителя Е.К.Киселева


В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:
готов к работе в отопительный период

**Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к
отопительному периоду: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "
СОЦИАЛЬНОЕ КУЛЬТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ" ЦЕНТР ДОСУГА «Октябрь»
готов к отопительному сезону 2026-2027 г**

Председатель комиссии:

Глава Катав-Ивановского муниципального округа  Васильев А.В.

Заместитель председателя комиссии:


Первый заместитель главы Катав-Ивановского муниципального округа  Котова А.В.


Секретарь комиссии:

Документовед отдела организационной работы и контроля
администрации Катав-Ивановского муниципального округа  Кичанова А.Ю.


Члены комиссии:

Заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального округа
по социально-культурной политике  Полушкина Т.П.

Временно-исполняющий обязанности начальника Управления
коммунального хозяйства транспорта и связи
Администрации Катав-Ивановского муниципального округа  Сологубов Д.Е.


Заместитель начальника отдела по работе с территориями
Управления Коммунального хозяйства транспорта и связи
Администрации Катав-Ивановского муниципального округа  Ахтарьянов Е.В.

Начальник Управления образования администрации
Катав-Ивановского муниципального округа




Калинина Н.А.

Директор МКУ «ГКХ г. Катав-Ивановск»




Николаев А.В.

Директор МКУ «ГКХ г.Юрюзань»




Чернецов А.А.

Технический директор МУП «Теплоэнерго»



Бисярин В.В.

Директор МУП «Коммунальные системы»



Акшенцева С.П.