ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

пр. Ленина, д. 83, г. Челябинск, 454080, телефон: (351) 265-74-24, факс: (351) 265-45-70
E-mail: info74@ural.gosnadzor.gov.ru

АКТ
оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026/2027 гг.
№ 330-34-МО

г. Челябинск, Челябинская область — «30» октября 2026 г.
(место составления акта) — *(дата составления акта)*

Комиссия, образованная приказом Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 13.08.2026 № ПР-332-380-о, с изменениями, внесенными приказом Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 30.10.2026 № ПР-332-563-о.
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в составе:

председатель комиссии:	Дроздецкий Е.В. – заместитель руководителя Уральского управления Ростехнадзора;
заместитель председателя комиссии	Полукеев А.В. - начальник Златоустовского территориального отдела Уральского управления Ростехнадзора;
члены комиссии:	Гирфанов Э.М., главный государственный инспектор Златоустовского территориального отдела Уральского управления Ростехнадзора; Макарова Н.В., государственный инспектор Златоустовского территориального отдела Уральского управления Ростехнадзора; Денисов А.Г., главный государственный инспектор Златоустовского территориального отдела Уральского управления Ростехнадзора;

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду от "14" августа 2026 г., утвержденной
заместителем руководителя Уральского управления Ростехнадзора Шуваловым Ю.А.

(Фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченногооргана, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)

с «15»октября 2026г. по «30»октября 2026 г.

(сроки проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду)

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду муниципального образования:

Катав-Ивановский муниципальный округЧелябинской области

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

Бесхозяйных объектов теплоснабжения не выявлено.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периодукомиссия установила:

1. Выполнение требований по обеспечению готовности к отопительному периоду:

№ п/п	Требование по обеспечению готовности муниципального образования	Подтверждающий документ (с указанием реквизитов)	Замечания (при наличии)	Срок устранения
1.	Выполнить требования, установленные частью 3 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 8.1 пункта 8 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее – Правила):			
1.1	Иметь порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании (пункт 1 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Катав-Ивановском муниципальном округе утвержден Постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального округа № 44 от 21.01.2026 г. Согласован: - письмом Министерства общественной безопасности Челябинской области от 12.02.2026г. № 1227; - письмом Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 13.02.26г № 213-Т21; - письмом		

№ п/п	Требование по обеспечению готовности муниципального образования	Подтверждающий документ (с указанием реквизитов)	Замечания (при наличии)	Срок устранения
		Министерства жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области от 13.02.2026 №901.		
1.2	Иметь утвержденную актуализированную схему теплоснабжения в соответствии с частью 3 статьи 23 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 2 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Схема теплоснабжения Катав-Ивановского муниципального округа Челябинской области на период до 2037 года (актуализация на 2027 год), утверждена постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального округа Челябинской области от 02.10.2026 г. № 1996.		
1.3	Обеспечить подготовку к отопительному периоду бесхозяйных объектов теплоснабжения, в отношении которых в соответствии с частью 6.4 статьи 15 Федерального закона о теплоснабжении не определена организация по содержанию и обслуживанию (пункт 3 части 3 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Согласно раздела 12 схемы теплоснабжения на территорииКатав-Ивановского муниципального округа бесхозяйные объекты теплоснабжения отсутствуют. (Раздел 12, стр. 82).		
2.	Осуществить оценку обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в подпунктах 1.2 – 1.6 пункта 1 Правил в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее – Порядок) (подпункт 8.2 пункта 8 Правил)			
2.1	Соблюдение Порядка при оценке обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в подпунктах 1.2 – 1.6 пункта 1 Правил	Выданные акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, подтверждающие выполнение требований, установленных	Уведомляем, что оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводится в отношении ВСЕХ	

№ п/п	Требование по обеспечению готовности муниципального образования	Подтверждающий документ (с указанием реквизитов)	Замечания (при наличии)	Срок устранения
		подпунктом 8.2 пункта 8 (подпункт 8.2 пункта 8 Правил) Акты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду единых теплоснабжающих организаций: 1.Акт №1 от 14 сентября 2026. МУП Теплоэнерго 2.Акт №2 от 12 октября 2026 ООО Источники тепла 3.Акт №3 от 12 октября 2026 МУП Теплоресурс 4.Акт №4 оценки от 12 октября 2026 г. МУП Коммунальные системы Паспорта и акты обеспечения готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, утверждены Главой Катав-Ивановского муниципального округаА.В. Васильевым (приложение 1 к оценочному листу).	потребителей тепловой энергии, указанных в пункте 3 части 1 статьи 20 Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»	
2.2	Фактическое значение количества теплоснабжающих и теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми	Перечень ТСО утвержден Постановлением от 01.04.2026 № 620 «О подготовке объектов жилищно - коммунального		

№ п/п	Требование по обеспечению готовности муниципального образования	Подтверждающий документ (с указанием реквизитов)	Замечания (при наличии)	Срок устранения
	организациями, прошедших оценку готовности и получивших акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду	хозяйства, энергетики и социальной сферы Катав-Ивановского муниципального округа Челябинской области к работе в отопительный период 2026-2027 годов”(Приложение № 1 к Программе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026 - 2027 гг. теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепла на территории Катав-Ивановского муниципального округа).		
2.3	Фактическое значение количества теплоснабжающих и теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, всего (информация о количестве должна соответствовать схемам теплоснабжения)	Актуализированная схема теплоснабжения Катав-Ивановского муниципального округа Челябинской области на период до 2037 года (актуализация на 2027 год), утверждена постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального округа Челябинской области от 02.10.2026 г. № 1996.		

2. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

Объект оценки обеспечения готовности	Индекс готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)
-	-	-

3. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности:

Лицо, подлежащее оценке обеспечения готовности	Индекс готовности	Уровень готовности (Готов/готов с условиями/не готов)
Катав-Ивановский муниципальный округ Челябинской области	1,0	Готов

Приложение: 1. Паспорта и акты обеспечения готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, утверждены Главой Катав-Ивановского муниципального округа Васильевым А.В. на 205 л. в 1 экз.

2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов муниципального образования Катав-Ивановского муниципального округа на 5 л. в 1 экз.

Председатель комиссии: _____ Е.В. Дроздецкий
(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя комиссии: _____ А.В. Полукеев
(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: _____ Э.М. Гирфанов
(подпись, расшифровка подписи)

_____ Н.В. Макарова
(подпись, расшифровка подписи)

_____ А.Г. Денисов
(подпись, расшифровка подписи)

С актом оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"30" 10 2026 г. _____
(*подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) в отношении которого проводилась оценка обеспечения готовности к отопительному периоду*)